



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5131BO6109

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	TEO.REMA S.r.l. Via delle Ghilarde, 1/1a, 25030 Zocco di Erbusco (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	TEO.REMA S.r.l. Via delle Ghilarde, 1/1a, 25030 Zocco di Erbusco (BS)
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Membranwerkstoff für Gasgeräte und Gasanlagen, unverstärkt (5131)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener, ozonbeständiger Elastomer-Werkstoff für Membranen
Modell <i>model</i>	NB 1125/50 F
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 13/329/5131/02 vom 30.01.2014 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.04.1995) DVGW VP 406-A 7 (01.12.2004)

70028-01-A-DE

Ablaufdatum / AZ 19.12.2018 / 14-0077-GNV
date of expiry / file no.

26.02.2014 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
NB 1125/50 F	Härtebereich-Klasse: H2 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	

The logo for DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) is located in the bottom right corner. It features a stylized graphic of a person or figure above the letters 'DVGW' in a bold, sans-serif font.