

TEO.REMA SRL
Via delle Ghilarde 1-1/A
IT – 25030 Erbusco Fraz. Zocco (BS)

OFI Technologie & Innovation GmbH
Firmensitz: 1030 Wien, Franz-Grill-Straße 5, Objekt 213
t: +43 1 798 16 01 - 0 | office@ofi.at | www.ofi.at

PRÜFZEUGNIS

basierend auf **DVGW ARBEITSBLATT W 270**
**„Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich –
Prüfung und Bewertung“**

Hersteller: TEO.REMA SRL, IT – 25030 Erbusco Fraz. Zocco (BS)
Produkt(e): Platten 20cm* 20cm
Werkstofftype: LC 50-90 (EPDM 70±5 ShA schwarz)
Prüfung: Erstprüfung nach DVGW Arbeitsblatt W 270

Gemäß OFI Prüfbericht Nr. 1802146 / 6418 / 1H vom 2018-09-26 wurden die o.g. Werkstoffe allen in der DVGW Arbeitsblatt W 270 vorgesehenen Prüfungen unterzogen.

Das Material mit der Bezeichnung:

„LC 50-90 (EPDM 70±5 ShA schwarz)“

ist aufgrund der Ergebnisse der vorgenommenen Prüfung, unter der Voraussetzung einer den Vorgaben des Herstellers entsprechenden ordnungsgemäßen Verarbeitung, in mikrobiologischer Hinsicht für den Einsatz als kleinflächige Dichtung im Trinkwasserkontakt geeignet.

Die **Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses** endet mit **2024-04-01** – dies unter der Voraussetzung, dass sich keine Veränderungen in der Ausführung, im Werkstoff u/o im Herstellverfahren ergeben, die von den üblichen prozessinternen Einstellungen und Anpassungen abweichen; auch im Falle einer Änderung relevanter gesetzlicher u/o normativer Bestimmungen, die eine neuerliche Beurteilung des Werkstoffes erforderlich machen, verliert das Prüfzeugnis seine Gültigkeit.

Wien, 2019-04-02



Christoph Wirrer
Prüfleiter Trinkwasserkontaktmaterialien

TEO.REMA SRL
Via delle Ghilarde 1-1/A
IT – 25030 Erbusco Fraz. Zocco (BS)

OFI Technologie & Innovation GmbH
Firmensitz: 1030 Wien, Franz-Grill-Straße 5, Objekt 213
t: +43 1 798 16 01 - 0 | office@ofi.at | www.ofi.at

PRÜFZEUGNIS

basierend auf Elastomerleitlinie

„Leitlinie zur hygienische Beurteilung von Elastomeren in Kontakt mit Trinkwasser“ des Umweltbundesamtes (Ausgabe 2016)

Hersteller: TEO.REMA SRL, IT – 25030 Erbusco Fraz. Zocco (BS)
Produkt(e): Formteile
Werkstofftype: LC 50-90 (EPDM 70±5 ShA schwarz)
Prüfung: Erstprüfung nach Elastomerleitlinie

Gemäß OFI Prüfbericht Nr. 1802146 / 6418 / 2H von 2019-04-02 wurden die o.g. Produkte allen in der Elastomerleitlinie vorgesehenen Prüfungen unterzogen; sie haben dabei die Anforderungen für folgende(n) Einsatz- und Temperaturbereich(e) erfüllt:

Einsatzbereiche - Kategorien	Kaltwasser (23 ± 2) °C	Warmwasser (60 ± 2) °C	Heißwasser (85 ± 2) °C
Rohre DN < 80 mm (Hausinstallation)	---	---	---
Rohre 80 mm ≤ DN < 300 mm (Versorgungsleitungen)	---	---	---
Rohre DN ≥ 300 mm (Hauptleitungen)	---	---	---
Ausrüstungsgegenstände für Hausinstallation	erfüllt	---	---
Ausrüstungsgegenstände für Versorgungsleitungen	erfüllt	---	---
Ausrüstungsgegenstände für Hauptleitungen	erfüllt	---	---
Dichtungen für Hausinstallation	erfüllt	---	---
Dichtungen für Versorgungsleitungen	erfüllt	---	---
Dichtungen für Hauptleitungen	erfüllt	---	---
Behälter in der Hausinstallation und Reparatursysteme für diese Behälter	---	---	---
Behälter außerhalb der Hausinstallation und Reparatursysteme für diese Behälter	---	---	---

Die **Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses** endet mit **2021-12-31** – dies unter der Voraussetzung, dass sich keine Veränderungen in der Ausführung, im Werkstoff u/o im Herstellverfahren ergeben, die von den üblichen prozessinternen Einstellungen und Anpassungen abweichen; auch im Falle einer Änderung relevanter gesetzlicher u/o normativer Bestimmungen, die eine neuerliche Beurteilung des Produktes erforderlich machen, verliert das Prüfzeugnis seine Gültigkeit.

Wien, 2019-04-02

Christoph Wirrer
Prüfleiter Trinkwasserkontaktmaterialien